

Poręba dnia 20.05.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: Gmina Poręba ul. Dworcowa 1; 42-480 Poręba – Realizator Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ul. Wojska Polskiego 4; 42-480 Poręba

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja sal Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

PYTANIE 1:

1. Czy Zamawiający żąda załączenia kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert?
2. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy o uzupełnienie o Projekt budowlany!, gdyż w dokumentacji znajdują się tylko projekty części elektrycznej.
3. W rozdziale XXIV pkt. 2 ppkt. B SIWZ dotyczącej punktacji okresu udzielonej gwarancji Zamawiający żąda minimalnego 5-letniego okresu gwarancji. Natomiast za udzielenie gwarancji 60 miesięcy punktuje 40 kpt. Z tego zapisu wynika, że za oferowanie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 kpt. Prosimy o przedstawienie poprawnej punktacji za udzielenie gwarancji !
4. Data i godzina składania ofert jest taka sama jak data i godzina otwarcia ofert ! Prosimy o wyjaśnienie .
5. W rozdzielnicach elektrycznych na projekcie zaznaczono kolorami czarnym i czerwonym elementy. Prosimy o wyjaśnienie, którym kolorem zaznaczono elementy do doposażenia, a którym istniejące ? Prosimy również o odpowiedź czy istniejące tablice elektryczne posiadają odpowiednią ilość modułów aby je doposażyć ? Jeżeli nie posiadają odpowiedniej ilości modułów to prosimy o dodanie pozycji dotyczących wymiany tablic na nowe.
6. W pozycji nr 18 przedmiaru elektrycznego dot. Sal lekcyjnych nr 3,116,209 i 210 widnieje zapis : "Układanie przewodów HDMI – komplet". Prosimy o podanie szczegółowych wymagań przewodu HDMI (jego parametry techniczne) z uwagi na rozbieżność cenową typu przewodu oraz ilość przewodu.
7. W pozycji nr 19 przedmiaru elektrycznego dot. Sal lekcyjnych nr 3,116,209 i 210 widnieje zapis : "Układanie przewodów USB – komplet". Prosimy o podanie szczegółowych wymagań przewodu USB (jego parametry techniczne) z uwagi na rozbieżność cenową typu przewodu oraz ilość przewodu.

ODPOWIEDŹ 1:

- ad.1. Zgodnie z p. XX. pp. 2.7. SIWZ kosztorys ofertowy dostarczy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- ad.2. Na tak proste prace ogólnobudowlane, jakie Zamawiający przewidział nie jest wymagany projekt budowlany ani wykonawczy.

Handwritten signature

ad.3. Na to pytanie została udzielona odpowiedź w dniu 18.05.2020 r. pn. „DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1” na stronie internetowej.

ad.4. Zamawiający nie widzi zmiany godziny otwarcia ofert i podtrzymuje taka samą datę i godzinę składania i otwarcia ofert.

ad.5. Kolorem czerwonym zaznaczono nowe elementy, kolorem czarnym elementy istniejące wg wcześniejszych opracowań.

Rozdzielnice są wymienione z zagwarantowaną rezerwą wg wcześniejszych opracowań.

ad.6. Parametry kabla HDMI: High Speed with Ethernet CCS

Wersja HDMI - 2.0

Max szerokość pasma sygnału - 340 MHz

Max przepływ TMDS - 10,2 Gbit/s

Głębina koloru - 48 bit/px

Max rozdzielczość złącza - 4096x2160p24

Długość – 15(20)m

Przy większej długości należy sortować kable HDMI z wbudowanym wzmacniaczem.

ad.7. Parametry kabla USB: Kabel aktywny wzmacniający sygnał USB

Wersja USB min - 2.0

Długość – 15(20)m

PYTANIE 2:

1. W pozycji nr 29 przedmiaru budowlanego (sale 003,116,209,210 i pok. higienistki) występuje obmiar = 0,50 m3! Jednakże w pozycji 28 obmiar = 2,5 m2. Uważamy to za błąd! Prosimy o poprawienie przedmiaru o prawidłowy obmiar robót.

ODPOWIEDŹ 2:

ad.1. W pozycji nr 29 przedmiaru budowlanego (sale 003,116,209,210 i pok. higienistki) występuje obmiar = 0,50 m3, należy zmienić na **obmiar = 1,50 m3**, w pozycji 28 obmiar = 2,5 m3, należy zmienić na **obmiar = 1,50 m3**.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Wojska Polskiego
w Paszowie
mgr Agnieszka Anarżajewska