

Poręba dnia 22.05.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: Gmina Poręba ul. Dworcowa 1; 42-480 Poręba – Realizator Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ul. Wojska Polskiego 4; 42-480 Poręba

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja sal Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie”.


Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

PYTANIE:

1. W pozycjach nr 13,27 oraz 44 przedmiaru budowlanego (sala 003,116,209,210, pok. higien.) jest wymiana listew przyściennych. Prosimy o doprecyzowanie jakie są istniejące listwy i na jakie należy je wymienić ?
2. W pozycji nr 56 przedmiaru budowlanego (sala 003,116,209,210,pok. higien.) jest skucie nierówności posadzki do 5 cm, oraz w pozycji 57 jest wykonanie warstwy niwelującej gr. 2 mm. Proszę o określenie czy po rozbiórce starego parkietu należy zerwać (skuć, sfrezować) resztki kleju typu subit?, a następnie wykonać warstwę szczepną poprzez zagruntowanie, a następnie wykonanie warstwy wygładzającej gr. 2 mm, nie zważając na wyrównanie poziomu ? Czy należy zerwać starą wylewkę i wykonać nową dostosowując podłogę do istniejących wysokości podłogi ?
3. W pozycji nr 64 przedmiaru budowlanego (sala 003,116,209,210, pok. higien.) jest ułożenie paneli podłogowych AC5 układanych na piance. Proszę o określenie grubości paneli i ich koloru oraz grubości pianki wygłuszającej. Proszę również o doprecyzowanie czy nie należałoby również ułożyć folii paroizolacyjnej pod panelami ?

ODPOWIEDŹ:

- ad.1. Istniejące listwy są z tworzywa sztucznego. Należy je wymienić na listwy MDF o wysokości 48-50 mm.
- ad.2. Przy rozbiórce starego parkietu należy usunąć resztki kleju i wyrównać warstwą wygładzającą bez nowego podłoża.
- ad.3. Panele podłogowe zastosować gr. 12mm koloru klon lub dąb do uzgodnienia. Należy zastosować podkład ze zintegrowaną folią paroizolacyjną 2w1 gr. 3 mm.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Wojska Polskiego
Poręba

mgr Agnieszka Andrzejewska